Ciechanów, dnia 22.10.2020r.

NZ – 242 – 33.2 / 2020

TED: 2020/S 198-478895, Nr referencyjny 33/2020

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawcy. Nr referencyjny 33/2020, SIWZ z dnia 12.10.2020r. Przetarg nieograniczony na „Budowę elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE" (Biomasa)

WYJAŚNIENIE II

Pytanie nr 3
Czy konieczna jest dopuszczalna temperatura kotła do 450 C, skoro temperatura pary na wlocie turbiny będzie zdecydowanie niższa? Powoduje to duże dodatkowe koszty, które nie dają nic podczas eksploatacji układu w zaprojektowanej formie.
Odpowiedź nr 3
Zamawiający określił dopuszczalna temperaturę kotła do 450°C , natomiast kocioł należy zaprojektować w ten sposób , **aby temperatura nominalna robocza pary** była na takim poziomie aby spełnić warunki przetargowe pracy instalacji zgodnie z zapisami PFU.

Pytanie nr 4
Wnioskujemy o zmianę zapisu dotyczącego obciążenia rusztu do wartości maksymalnej 750 KW/M2. Uważamy, że skoro Wykonawca posiada KNOW-HOW aby bezpiecznie spalać biomasę o wilgotności nawet 60% przy takim obciążeniu rusztu to powinna to być decyzja Wykonawcy jakie obciążenie wybiera. Wszyscy inni Wykonawcy, którzy uważają, że jest konieczne mniejsze obciążenie rusztu przy takim zapisie nie są poszkodowani.
Odpowiedź nr 4
Zamawiający podtrzymuje wymaganie dotyczącego obciążenia rusztu na poziome 450kW/m^2

Pytanie nr 5
Wnioskujemy o zrównanie czasu trwania rękojmi na technologię z terminem gwarancji. Przy aktualnych zapisach 60 miesięcy rękojmi na potrzeby również elementów technologicznych Wykonawca będzie musiał uwzględnić dodatkowe koszty z tego tytułu.
Odpowiedź nr 5
Zamawiający podtrzymuje wymaganie dotyczące czasu trwania rękojmi na technologię z terminem gwarancji.

Z poważaniem

Agnieszka Szumigaj
Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Szumigaj
Data: 2020.10.22 12:38:13 +02'00'

Małgorzata Niestępska
Elektronicznie podpisany przez Małgorzata Niestępska
Data: 2020.10.22 13:11:10 +02'00'

Telefon (23) 672-33-58 Fax (23) 672-21-60
e-mail: pec@pecciechanow.pl, biuro@pecciechanow.pl
www.pecciechanow.pl
NIP 566-000-52-65
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000134317 Kapitał zakładowy 10 710 770 zł