Ciechanów, dnia 28.10.2020r.

NZ – 242 – 33.5 / 2020

TED: 2020/S 198-478895, Nr referencyjny 33/2020

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawcy. Nr referencyjny 33/2020, SIWZ z dnia 12.10.2020r. Przetarg nieograniczony na „Budowę elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE" (Biomasa)

WYJAŚNIENIE V

Pytanie nr 8

Sz. P. Sprawdzając oferty dostawców turbin, spotkaliśmy się z zaleceniem zastosowania turbiny jednostopniowej dla turbiny przeciwprężnej do 2 MW. Prosimy o zaakceptowanie nie tylko rozwiązania wielostopniowego ale także jednostopniowego ze względu na poniższe argumenty:

1. Dla tego projektu bardzo ważne jest zachowanie właściwej równowagi pomiędzy produkcją energii elektrycznej i ciepła. Mogą to robić zarówno turbiny jedno, jak i wielostopniowe. Poziom wydajności również będzie taki sam.
2. Rozwiązanie jednostopniowe jest prostsze i bardziej kompaktowe w porównaniu do rozwiązania wielostopniowego.
3. Eksploatacja i konserwacja będzie łatwiejsza i tańsza dla turbiny jednostopniowej w porównaniu do turbiny wielostopniowej.
4. W takim zastosowaniu wielostopniowe rozwiązanie NIE daje korzyści dla pojedynczego etapu. Wielostopniowe rozwiązanie będzie bardziej skomplikowane w obsłudze i konserwacji, a także droższe.

Odpowiedź nr 8

Zgodnie z pkt 7.3.3 PFU Zamawiający oczekuje zainstalowania turbiny wielostopniowej.

Z poważaniem

Paweł Kuskowski
Elektronicznie podpisany przez Paweł Kuskowski
Data: 2020.10.28 09:53:59 +01'00'

Małgorzata Niestępska
Elektronicznie podpisany przez Małgorzata Niestępska
Data: 2020.10.28 10:49:00 +01'00'

Telefon (23) 672-33-58 Fax (23) 672-21-60
e-mail: pec@pecciechanow.pl, biuro@pecciechanow.pl
www.pecciechanow.pl
NIP 566-000-52-65
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000134317 Kapitał zakładowy 10 710 770 zł