

Ciechanów, dnia 05.09.2024 r.

NZ – 242 – 10.13 / 2024

**Wg. Rozdzielnika**

**Dotyczy: Cz. XII - Odpowiedzi na wniosek Wykonawcy w sprawie Nr 10/2024 - SWZ z dnia 22.07.2024 r. „Elektrownia fotowoltaiczna Elektrociepłownia Ciechanów” o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. montażem urządzeń do przetwarzania energii, budowa doziemnych instalacji elektrycznych, kontenerowej stacji transformatorowej, rozdzielnic elektrycznych wraz z zabezpieczeniami oraz infrastruktury towarzyszącej.”**

W związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający na podstawie SWZ rozdział 12 „Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego, informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów” *zgodnie z ust. 12.2. udziela następujących wyjaśnień:*

**WYJAŚNIENIE XII****Pytanie 1.**

PFU Punk 7.7

"Na terenie posadowienia urządzeń farmy przewidzieć podłoże zabezpieczające przed intensywnym wzrostem roślin i umożliwiające samoistne odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu bez wymywania powierzchni ...Teren przystosować do wysiewu np. Białej koniczyny poprzez nawiezenie warstwy czarnoziem o grubości minimum 10 cm."

Żeby pokryć całą powierzchnie czarnoziemem o grubości 10 cm należy przywieźć około 1500 ton czarnoziemiu.

Czy pokrycie terenu czarnoziemem o grubości 10 cm będzie wystarczające do spełnienia powyższego punktu ?

**Odpowiedź 1.**

Na terenie inwestycji należy wywieźć warstwę czarnoziemiu 10 cm i wysiać na nim rośliny charakteryzujące się niskim wzrostem i zdolnością dominacji nad innymi gatunkami.

**Pytanie 2.**

Biorąc pod uwagę dokumentację udostępnioną przez zamawiającego oraz informacje uzyskane podczas wizji lokalnej okazuje się że kwestia dostosowanie układu pomiarowego do wymogów zakładu energetycznego wymaga znacznie więcej czasu na realizację niż zamawiający przewiduje.

Czy zamawiający wydłuży termin realizacji umowy o czas który Energa potrzebuje na przepracowanie kwestii związanych z dostosowania układu ?

**Odpowiedź 2.**

Odpowiedź na to pytanie, była udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 3 w wyjaśnieniu nr II.

**Pytanie 3.**

Biorąc pod uwagę dokumentację udostępnioną przez zamawiającego oraz informacje uzyskane podczas wizji lokalnej okazuje się że kwestia dostosowanie układu pomiarowego do wymogów zakładu energetycznego wymaga dodatkowych konsultacji z operatorem oraz producentem sprzętu.

W zależności od wyniku konsultacji z operatorem oraz producentem urządzeń, koszt dostosowania może wzrosnąć o 300%.

Czy zamawiający wydłuży termin składania ofert o 5 dni dzięki czemu będzie możliwe przeprowadzenie konsultacji ?

**Odpowiedź 3.**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert o 5 dni.

**Pytanie 4.**

Niektóre z wymogów zamawiającego w zakresie urządzeń składających się na kompletną instalację PV wykraczają poza standardowe rozwiązania oferowane przez producenta i są realizowane na specjalne zamówienie w wyniku czego nie znajdują się w karcie katalogowej.

W przypadku rozwiązań niestandardowych jaką formę weryfikacji parametrów będzie akceptował zamawiający? Czy zamawiający w takim przypadku akceptuje oświadczenie producenta?

**Odpowiedź 4.**

Wymagania odnośnie urządzeń określone są w punkcie 8.2 PFU.

Zatwierdził:

Prokurent Spółki

Prezes Zarządu